

ANALYSERAPPORT
97285/11

 Åbjerg Vandværk v.
 Vestervej 22
 3600 Frederikssund
 Formand Michael Tofte

 Udskrevet: 06-12-2011
 Version: 1
 Udtaget: 23-11-2011 10.00
 Modtaget: 23-11-2011
 Påbegyndt: 23-11-2011
 Udtaget af: Lab/JBE

Råvand
Sagsnummer: Åbjerg vandværk
Kunde: Åbjerg Vandværk v., Vestervej 22, 3600 Frederikssund
Prøvested: Åbjerg vandværk, DGU 192.654 - 1

RESULTATER FOR PRØVE 97285/11

Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Purge & Trap, chlorerede opl.	påvist	-	GC/MS, P&T, AK152
Purge & Trap, polære	# i.p.	-	GC/MS, P&T, AK152
Purge & Trap, BTEXN	i.p.	-	GC/MS, P&T, AK152
Kulbrinter i vand	i.p.	-	GC/FID/pentan AK.61
Benzen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Toluen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Ethylbenzen	# <0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Xylener	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Naphtalen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Total kulbrinter	<5.0	µg/l	GC/FID/pentan AK. 61
Trichlormethan (Chloroform)	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
1,1,1-trichlorethan	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Tetrachlormethan	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Trichlorethylen	0.045	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Tetrachlorethylen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Phenoler	i.p.	-	GC/MS AK158
Phenol	<0.050	µg/l	GC/MS AK158
2-methylphenol (o-cresol)	<0.020	µg/l	GC/MS AK158
3-methylphenol (m-cresol)	<0.020	µg/l	GC/MS AK158
4-methylphenol (p-cresol)	<0.020	µg/l	GC/MS AK158
2,6-dimethylphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158
2,4-dimethylphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158
3,5-dimethylphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158
3,4-dimethylphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158
2,3-dimethylphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158
2,5-dimethylphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158
Methanol	# <5.0	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Ethanol	# <5.0	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Isopropanol	# <5.0	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Ethylacetat	# <5.0	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Butylacetat	# <5.0	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Acetone	# <2.0	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Methylethylketon	# <2.0	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Isobutanol	# <10	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
1-Butanol (n-Butanol)	# <10	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Methylisobutylketon	# <2.0	µg/l	GC/MS, P&T, AK152
Methyl-tert-butylether(MTBE)	0.037	µg/l	GC/MS, P&T, AK152

KOMMENTARER

Ingen kommentar



Mikkel West-Nøragger

Kopi sendt til:
Frederikssund Kommune Plan- og miljøudvalget, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Sundhedsstyrelsen, Borups Allé 177, 4., 2400 København NV

CHROMATOGRAM 97285/11

Sagesnavn:	Åbjerg vandværk	Prøvested:	DGU 192.654, 0 0
Prøvemærke:		Instrument:	GC08
Sekvens:	TK211111	Placering:	Vial 14

