

Åbjerg Vandværk v.  
Vestervej 22  
3600 Frederikssund  
Formand Michael Tofte

**ANALYSERAPPORT****21265/10**

Udskrevet: 27-05-2010  
Version: 1  
Udtaget: 18-05-2010 15.20  
Modtaget: 18-05-2010  
Påbegyndt: 18-05-2010  
Udtaget af: LAB/JBE

**Drikkevand**

**Sagsnummer:** Åbjerg Vandværk  
**Kunde:** Åbjerg Vandværk v., Vestervej 22, 3600 Frederikssund

**Prøvested:** Åbjerg Vandværk, Maglehøjvej 26, 3600 Frederikssund

Åbjerg Vandværk  
Indgang ejendom

**Prøvetype:** Begrænset kontrol

**RESULTATER FOR PRØVE 21265/10**

| Parameter                     | Resultat | Enhed      | Metode           | Grænseværdi | Indgang ejendom   |
|-------------------------------|----------|------------|------------------|-------------|---|
| Temperatur ved prøveudtagning | 10.0     | °C         | -                | -           | Det bør tilstræbes, at vandet er højst 12°C ved taphanen                    |
| Iltindhold ved prøveudtagning | # 9.46   | mg/l       | -                | 5           | Minimumskrav  |
| Udseende/lugt                 | # i.a.b. |            | Lab              |             | Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget |
| Kimtal ved 22 °C              | 120      | Pr. ml     | DS/EN ISO 6222   | 200         |   |
| Kimtal ved 37 °C              | 1        | Pr. ml     | DS/EN ISO 6222   | 20          |   |
| Coliforme bakterier           | <1       | Pr. 100 ml | DS/EN ISO 9308-1 | <1          |   |
| Escherichia coli              | <1       | Pr. 100 ml | DS/EN ISO 9308-1 | <1          |   |
| Ledningsevne                  | 111      | mS/m       | DS 288           | 30          | Minimumskrav  |
| pH                            | 7.7      | pH         | DS 287,AK.26     | 7 - 8.5     | Vandet må ikke være kalkaggressivt  |
| Jern, Fe                      | 0.04     | mg/l       | SM 17udg,3120B   | 0.2         |   |

**KOMMENTARER**

Højest tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.



Henrik Olsen

Kopi sendt til:  
Frederikssund Kommune Plan- og miljøudvalget, Torvet 2, 3600 Frederikssund  
Sundhedsstyrelsen, Borups Allé 177, 4., 2400 København NV